並び順	項目	基準値等	虚空蔵尊トイレ　給水栓	黒山公衆トイレ　給水栓	上谷排泥バルブ	大谷地内　給水栓
-1	採水年月日		2023/11/07	2023/11/07	2023/11/07	2023/11/07
0	天候		雨	雨	雨	雨
1	水温		17.0 ℃	16.0 ℃	17.0 ℃	20.0 ℃
2	一般細菌	100個/ml以下	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml	0 個/ml
3	大腸菌	不検出	陰（－）性	陰（－）性	陰（－）性	陰（－）性
4	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	－	－	－	－
5	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	－	－	－	－
6	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－
7	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－
8	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	－	－	－	－
9	六価クロム化合物	0.02mg/l以下	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満
10	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－	－	－
11	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
12	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－	－
13	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	－	－	－	－
14	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－
15	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－
16	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－	－
17	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－
18	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－
19	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－
20	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－
21	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－
22	塩素酸	0.6mg/l以下	0.06 mg/l未満	0.06 mg/l未満	0.06 mg/l未満	0.06 mg/l未満
23	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満	0.002 mg/l未満
24	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.008 mg/l	0.006 mg/l	0.010 mg/l	0.011 mg/l
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.003 mg/l	0.003 mg/l	0.002 mg/l未満	0.004 mg/l
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001 mg/l	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.007 mg/l
27	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満
28	総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	0.1mg/l以下	0.012 mg/l	0.008 mg/l	0.013 mg/l	0.030 mg/l
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.005 mg/l	0.004 mg/l	0.005 mg/l	0.007 mg/l
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.003 mg/l	0.002 mg/l	0.003 mg/l	0.011 mg/l
31	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l未満	0.001 mg/l
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.006 mg/l
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満	0.01 mg/l未満	0.02 mg/l
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03 mg/l未満	0.03 mg/l未満	0.03 mg/l未満	0.03 mg/l未満
36	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	－	－	－	－
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	－	－	－	－
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満
39	塩化物イオン	200mg/l以下	8.1 mg/l	6.8 mg/l	6.7 mg/l	20.3 mg/l
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	－	－	－	－
41	蒸発残留物	500mg/l以下	－	－	－	－
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－
43	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名ジェオスミン)	0.00001mg/l以下	－	－	－	－
44	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名　2-メチルイソボルネオール)	0.00001mg/l以下	－	－	－	－
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満	0.005 mg/l未満
46	フェノール類	0.005mg/l以下	－	－	－	－
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3 mg/l未満	0.3 mg/l未満	0.3 mg/l未満	0.8 mg/l
48	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.8	7.4
49	味	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
50	臭気	異常でないこと	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず
51	色度	5度以下	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満	0.5 度未満
52	濁度	2度以下	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満	0.1 度未満
53						
54	残留塩素	0.1mg/l以上	0.40 mg/l	0.44 mg/l	0.18 mg/l	0.36 mg/l