令和2年度　　基 準 項 目 浄 水 水 質 検 査 総 括 表

採取場所					虚空蔵尊トイレ給水栓　大字上野2198-2				黒山公衆トイレ給水栓　大字黒山1453-4				上谷排泥バルブ　大字上谷708番地先				大谷地内給水栓　大字大谷地内												全　体			
項目名		単位	基準値等	定量下限値	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数	最大	最小	平均	回数
基01	一般細菌	個/ml	100	0	0	0	0	12	0	0	0	12	0	0	0	12	1	0	0	12									1	0	0	48
基02	大腸菌		不検出		陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	12	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	12	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	12	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	12									陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	48
基03	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.003	0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1									< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	4
基04	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005	0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1									< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	4
基05	セレン及びその化合物	mg/l	0.01	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1									< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
基06	鉛及びその化合物	mg/l	0.01	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1									< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
基07	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1									< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
基08	六価クロム化合物	mg/l	0.02	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4									< 0.002	< 0.002	< 0.002	16
基09	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04	0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	1	< 0.004	< 0.004	< 0.004	1									< 0.004	< 0.004	< 0.004	4
基10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l	0.01	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4									< 0.001	< 0.001	< 0.001	16
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10	0.02	0.86	0.86	0.86	1	0.81	0.81	0.81	1	0.78	0.78	0.78	1	1.28	1.28	1.28	1									1.28	0.78	0.93	4
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8	0.08	< 0.08	< 0.08	< 0.08	1	0.09	0.09	0.09	1	< 0.08	< 0.08	< 0.08	1	< 0.08	< 0.08	< 0.08	1									0.09	< 0.08	< 0.08	4
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1	0.02	0.02	0.02	1									< 0.02	< 0.02	0.02	4
基14	四塩化炭素	mg/l	0.002	0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1									< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	4
基15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l	0.05	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1									< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ・ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1									< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
基17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.02	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1									< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
基18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1									< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
基19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1									< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
基20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.01	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1	< 0.001	< 0.001	< 0.001	1									< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
基21	塩素酸	mg/l	0.6	0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4	< 0.06	< 0.06	< 0.06	4									< 0.06	< 0.06	< 0.06	16
基22	クロロ酢酸	mg/l	0.02	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4	< 0.002	< 0.002	< 0.002	4									< 0.002	< 0.002	< 0.002	16
基23	クロロホルム	mg/l	0.06	0.001	0.009	0.004	0.006	4	0.008	0.003	0.006	4	0.01	0.005	0.007	4	0.013	0.004	0.009	4									0.013	0.003	0.007	16
基24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.03	0.002	0.006	0.003	0.004	4	0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.002	< 0.002	< 0.002	4	0.009	0.004	0.007	4									0.009	< 0.002	0.003	16
基25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.1	0.001	0.003	< 0.001	0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	0.006	0.002	0.004	4									0.006	< 0.001	0.001	16
基26	臭素酸	mg/l	0.01	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4									< 0.001	< 0.001	< 0.001	16
基27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.1	0.001	0.012	0.009	0.011	4	0.011	0.004	0.008	4	0.013	0.007	0.010	4	0.021	0.014	0.019	4									0.021	0.004	0.012	16
基28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.03	0.002	0.005	0.003	0.004	4	0.004	0.002	0.004	4	0.004	0.003	0.004	4	0.008	0.004	0.006	4									0.008	0.002	0.005	16
基29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.03	0.001	0.004	0.003	0.003	4	0.003	0.001	0.002	4	0.003	0.002	0.002	4	0.007	0.005	0.006	4									0.007	0.001	0.003	16
基30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l	0.09	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4	< 0.001	< 0.001	< 0.001	4									< 0.001	< 0.001	< 0.001	16
基31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l	0.08	0.005	0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	0.006	< 0.005	< 0.005	4									0.006	< 0.005	< 0.005	16
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1	0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	1	0.010	0.010	0.010	1	0.008	0.008	0.008	1	< 0.005	< 0.005	< 0.005	1									0.01	< 0.005	< 0.005	4
基33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.2	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	6	< 0.01	< 0.01	< 0.01	6	< 0.01	< 0.01	< 0.01	6	0.02	< 0.01	0.01	6									0.02	< 0.01	< 0.01	24
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3	0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	4	< 0.03	< 0.03	< 0.03	4	< 0.03	< 0.03	< 0.03	4	< 0.03	< 0.03	< 0.03	4									< 0.03	< 0.03	< 0.03	16
基35	銅及びその化合物	mg/l	1	0.01	0.01	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1									0.01	< 0.01	< 0.01	4
基36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l	200	1	6.1	6.1	6.1	1	6.1	6.1	6.1	1	6.5	6.5	6.5	1	6.4	6.4	6.4	1									6.5	6.1	6.3	4
基37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l	0.05	0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4									< 0.005	< 0.005	< 0.005	16
基38	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	200	0.2	18.9	5.7	10.6	12	8.8	5.7	6.9	12	7.6	6.1	6.9	12	26.6	8.5	16.6	12									26.6	5.7	10.3	48
基39	カルシウム、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/l	300	1	54.6	54.6	54.6	1	52.0	52.0	52.0	1	51.8	51.8	51.8	1	69	69	69	1									69	51.8	56.9	4
基40	蒸発残留物	mg/l	500	1	101	101	101	1	91	91	91	1	96	96	96	1	129	129	129	1									129	91	104	4
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1	< 0.02	< 0.02	< 0.02	1									< 0.02	< 0.02	< 0.02	4
基42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l	0.00001	0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	4	0.000002	< 0.000001	0.000001	4	0.000002	0.000001	0.000001	4	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4									0.000002	< 0.000001	< 0.000001	16
基43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l	0.00001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4									0.000001	< 0.000001	< 0.000001	16
基44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l	0.02	0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	< 0.005	< 0.005	< 0.005	4	0.006	< 0.005	< 0.005	4									0.006	< 0.005	< 0.005	16
基45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l	0.005	0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1									< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	4
基46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	3	0.3	0.5	< 0.3	< 0.3	12	< 0.3	< 0.3	0.3	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12	0.8	0.5	0.6	12									0.8	< 0.3	< 0.3	48
基47	pH値		5.8～8.6	1～14	7.6	7.2	7.4	12	7.7	7.3	7.6	12	7.9	7.6	7.7	12	7.4	7.1	7.3	12									7.9	7.1	7.5	48
基48	味		異常でない		異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12									異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	48
基49	臭気		異常でない		異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12									異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	48
基50	色度	度	5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12	1.2	< 0.5	< 0.5	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12									1.2	< 0.5	< 0.5	48
基51	濁度	度	2	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12	0.2	< 0.1	< 0.1	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12									0.2	< 0.1	< 0.1	48
基53	残留塩素	mg/l	0.1	0.1	0.56	0.40	0.48	12	0.46	0.28	0.38	12	0.32	0.20	0.26	12	0.74	0.44	0.57	12									0.74	0.2	0.42	48

令和2年度　　基準項目水質検査結果表

	項　　目	単位	基準値等	定量限界値	令和2年度　検　査　結　果														
	採水場所				虚空蔵尊トイレ　給水栓														
	採水年月日				2020/4/16	2020/5/12	2020/6/8	2020/7/13	2020/8/3	2020/9/1	2020/10/1	2020/11/17	2020/12/3	2021/1/13	2021/2/9	2021/3/3	最大	最小	平均	回数
	天候				晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨／曇	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	水温	℃			14.2	18.1	21.8	22.9	22.4	28.9	22.3	15.4	13.3	6.9	7.5	9.9	28.9	6.9	17.0	12
1	一般細菌	個/ml	集落数100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌		検出されないこと		陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003	0.0003					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005	0.00005					< 0.00005								< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02	0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04	0.004					< 0.004								< 0.004	< 0.004	< 0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01	0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10	0.02					0.86								0.86	0.86	0.86	1
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8	0.08					< 0.08								< 0.08	< 0.08	< 0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1	0.02					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
14	四塩化炭素	mg/l	0.002	0.0002					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
20	ベンゼン	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
21	塩素酸	mg/l	0.6	0.06		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02	0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	mg/l	0.06	0.001		0.007			0.009			0.004			0.004		0.009	0.004	0.006	4
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03	0.002		0.003			0.006			0.003			0.003		0.006	0.003	0.004	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1	0.001		< 0.001			< 0.001			0.003			0.002		0.003	< 0.001	0.001	4
26	臭素酸	mg/l	0.01	0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	mg/l	0.1	0.001		0.010			0.012			0.011			0.009		0.012	0.009	0.011	4
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03	0.002		0.005			0.005			0.003			0.003		0.005	0.003	0.004	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03	0.001		0.003			0.003			0.004			0.003		0.004	0.003	0.003	4
30	ブロモホルム	mg/l	0.09	0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08	0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1	0.005					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2	0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	6
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3	0.03		< 0.03			< 0.03			< 0.03			< 0.03		< 0.03	< 0.03	< 0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/l	1	0.01					0.01								0.01	0.01	0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200	1					6.1								6.1	6.1	6.1	1
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05	0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
38	塩化物イオン	mg/l	200	0.2	10.6	6.8	7.8	6.3	7.7	9.8	5.7	12.8	12.5	15.0	13.3	18.9	18.9	5.7	10.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300	1					54.6								54.6	54.6	54.6	1
40	蒸発残留物	mg/l	500	1					101								101	101	101	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2	0.02					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名　ジェオスミン)	mg/l	0.00001	0.000001			0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001							0.000002	< 0.000001	< 0.000001	4
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名　2-メチルイソボルネオール)	mg/l	0.00001	0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02	0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
45	フェノール類	mg/l	0.005	0.0005					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	< 0.3	0.4	< 0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	< 0.3	0.3	12
47	pH値		5.8～8.6	1～14	7.2	7.4	7.6	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.6	7.2	7.4	12
48	味		異常でないこと		異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12
49	臭気		異常でないこと		異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12
50	色度	度	5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12
51	濁度	度	2	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
53	残留塩素	mg/l	0.1	0.1	0.44	0.40	0.42	0.52	0.56	0.52	0.56	0.50	0.46	0.46	0.44	0.44	0.56	0.40	0.48	12

令和2年度　　基準項目水質検査結果表

	項　　目	単位	基準値等	定量限界値	令和2年度　検　査　結　果														
	採水場所				黒山公衆トイレ　給水栓														
	採水年月日				2020/4/16	2020/5/12	2020/6/8	2020/7/13	2020/8/3	2020/9/1	2020/10/1	2020/11/17	2020/12/3	2021/1/13	2021/2/9	2021/3/3	最大	最小	平均	回数
	天候				晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨／曇	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	水温	℃			10.4	15.5	19.5	20.3	21.0	24.1	19	11.3	10.3	4.0	5.0	7.5	24.1	4.0	14.0	12
1	一般細菌	個/ml	集落数100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌		検出されないこと		陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003	0.0003					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005	0.00005					< 0.00005								< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02	0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04	0.004					< 0.004								< 0.004	< 0.004	< 0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01	0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10	0.02					0.81								0.81	0.81	0.81	1
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8	0.08					0.09								0.09	0.09	0.09	1
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1	0.02					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
14	四塩化炭素	mg/l	0.002	0.0002					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
20	ベンゼン	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
21	塩素酸	mg/l	0.6	0.06		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02	0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	mg/l	0.06	0.001		0.007			0.008			0.003			0.004		0.008	0.003	0.006	4
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03	0.002		< 0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	< 0.002	< 0.002	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1	0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
26	臭素酸	mg/l	0.01	0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	mg/l	0.1	0.001		0.009			0.011			0.004			0.005		0.011	0.004	0.008	4
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03	0.002		0.004			0.004			0.002			0.003		0.004	0.002	0.004	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03	0.001		0.002			0.003			0.001			0.001		0.003	0.001	0.002	4
30	ブロモホルム	mg/l	0.09	0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08	0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1	0.005					0.010								0.010	0.010	0.010	1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2	0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	6
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3	0.03		< 0.03			< 0.03			< 0.03			< 0.03		< 0.03	< 0.03	< 0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/l	1	0.01					0.01								0.01	0.01	0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200	1					6.1								6.1	6.1	6.1	1
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05	0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
38	塩化物イオン	mg/l	200	0.2	8.8	6.4	6.6	6.3	7.2	6.3	5.7	6.5	6.7	7.2	7.2	7.4	8.8	5.7	6.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300	1					52.0								52.0	52.0	52.0	1
40	蒸発残留物	mg/l	500	1					91								91	91	91	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2	0.02					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名　ジェオスミン)	mg/l	0.00001	0.000001			0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000002							0.000002	< 0.000001	0.000001	4
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名　2-メチルイソボルネオール)	mg/l	0.00001	0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02	0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
45	フェノール類	mg/l	0.005	0.0005					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		5.8～8.6	1～14	7.3	7.5	7.6	7.6	7.4	7.7	7.7	7.5	7.7	7.6	7.5	7.6	7.7	7.3	7.6	12
48	味		異常でないこと		異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12
49	臭気		異常でないこと		異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12
50	色度	度	5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12
51	濁度	度	2	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
53	残留塩素	mg/l	0.1	0.1	0.36	0.28	0.28	0.42	0.46	0.36	0.40	0.46	0.38	0.36	0.40	0.36	0.46	0.28	0.38	12

令和2年度　　基準項目水質検査結果表

	項　　目	単位	基準値等	定量限界値	令和2年度　検　査　結　果														
	採水場所				上谷排泥バルブ											最大	最小	平均	回数
	採水年月日				2020/4/16	2020/5/12	2020/6/8	2020/7/13	2020/8/3	2020/9/1	2020/10/1	2020/11/17	2020/12/3	2021/1/13	2021/2/9	2021/3/3				
	天候				晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨／曇	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	水温	℃			12.1	14.8	17.9	19.9	20.4	25.2	20.9	15.5	14.2	8.6	8.8	8.0	25.2	8.0	15.5	12
1	一般細菌	個/ml	集落数100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
2	大腸菌		検出されないこと		陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003	0.0003					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005	0.00005					< 0.00005								< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02	0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04	0.004					< 0.004								< 0.004	< 0.004	< 0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01	0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10	0.02					0.78								0.78	0.78	0.78	1
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8	0.08					< 0.08								< 0.08	< 0.08	< 0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1	0.02					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
14	四塩化炭素	mg/l	0.002	0.0002					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
20	ベンゼン	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
21	塩素酸	mg/l	0.6	0.06		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02	0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	mg/l	0.06	0.001		0.008			0.01			0.005			0.006		0.01	0.005	0.007	4
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03	0.002		< 0.002			0.002			< 0.002			0.002		0.002	< 0.002	< 0.002	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1	0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
26	臭素酸	mg/l	0.01	0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	mg/l	0.1	0.001		0.010			0.013			0.007			0.008		0.013	0.007	0.01	4
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03	0.002		0.004			0.004			0.003			0.004		0.004	0.003	0.004	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03	0.001		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
30	ブロモホルム	mg/l	0.09	0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08	0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1	0.005					0.008								0.008	0.008	0.008	1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2	0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	6
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3	0.03		< 0.03			< 0.03			< 0.03			< 0.03		< 0.03	< 0.03	< 0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/l	1	0.01					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200	1					6.5								6.5	6.5	6.5	1
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05	0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
38	塩化物イオン	mg/l	200	0.2	6.6	6.5	7.0	6.9	7.6	6.4	6.1	6.7	7.0	7.1	7.6	7.4	7.6	6.1	6.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300	1					51.8								51.8	51.8	51.8	1
40	蒸発残留物	mg/l	500	1					96								96	96	96	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2	0.02					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名　ジェオスミン)	mg/l	0.00001	0.000001			0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002							0.000002	0.000001	0.000001	4
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名　2-メチルイソボルネオール)	mg/l	0.00001	0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02	0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
45	フェノール類	mg/l	0.005	0.0005					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	12
47	pH値		5.8～8.6	1～14	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7	7.9	7.6	7.7	12
48	味		異常でないこと		異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12
49	臭気		異常でないこと		異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12
50	色度	度	5	0.5	< 0.5	< 0.5	1.2	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.2	< 0.5	< 0.5	12
51	濁度	度	2	0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	< 0.1	< 0.1	12
53	残留塩素	mg/l	0.1	0.1	0.24	0.26	0.22	0.28	0.30	0.20	0.24	0.32	0.28	0.28	0.26	0.28	0.32	0.20	0.26	12

令和2年度　　基準項目水質検査結果表

	項　　目	単位	基準値等	定量限界値	令和2年度　検　査　結　果														
	採水場所				大谷地内　給水栓											最大	最小	平均	回数
	採水年月日				2020/4/16	2020/5/12	2020/6/8	2020/7/13	2020/8/3	2020/9/1	2020/10/1	2020/11/17	2020/12/3	2021/1/13	2021/2/9	2021/3/3				
	天候				晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨／曇	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	水温	℃			15.3	20.9	25.4	23.6	25.5	32.5	24.1	17.0	14.8	7.7	9.2	10.5	32.5	7.7	18.9	12
1	一般細菌	個/ml	集落数100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	12
2	大腸菌		検出されないこと		陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	陰(－)性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.003	0.0003					< 0.0003								< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	1
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005	0.00005					< 0.00005								< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	1
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02	0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04	0.004					< 0.004								< 0.004	< 0.004	< 0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01	0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10	0.02					1.28								1.28	1.28	1.28	1
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8	0.08					< 0.08								< 0.08	< 0.08	< 0.08	1
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1	0.02					0.02								0.02	0.02	0.02	1
14	四塩化炭素	mg/l	0.002	0.0002					< 0.0002								< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.05	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
20	ベンゼン	mg/l	0.01	0.001					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001	1
21	塩素酸	mg/l	0.6	0.06		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/l	0.02	0.002		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	4
23	クロロホルム	mg/l	0.06	0.001		0.012			0.013			0.005			0.004		0.013	0.004	0.009	4
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03	0.002		0.009			0.009			0.005			0.004		0.009	0.004	0.007	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/l	0.1	0.001		0.002			0.002			0.006			0.005		0.006	0.002	0.004	4
26	臭素酸	mg/l	0.01	0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
27	総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	mg/l	0.1	0.001		0.021			0.021			0.018			0.014		0.021	0.014	0.019	4
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03	0.002		0.008			0.007			0.004			0.004		0.008	0.004	0.006	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/l	0.03	0.001		0.007			0.006			0.007			0.005		0.007	0.005	0.006	4
30	ブロモホルム	mg/l	0.09	0.001		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08	0.005		< 0.005			< 0.005			0.005			0.006		0.006	< 0.005	< 0.005	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1	0.005					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005	1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2	0.01		0.01		0.02	0.02			< 0.01		< 0.01	< 0.01		0.02	< 0.01	0.01	6
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3	0.03		< 0.03			< 0.03			< 0.03			< 0.03		< 0.03	< 0.03	< 0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/l	1	0.01					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200	1					6.4								6.4	6.4	6.4	1
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05	0.005		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	4
38	塩化物イオン	mg/l	200	0.2	13.2	9.7	14.5	8.9	8.5	18.7	9.4	20.3	20.8	24.0	25.0	26.6	26.6	8.5	16.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300	1					69.0								69	69	69	1
40	蒸発残留物	mg/l	500	1					129								129	129	129	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2	0.02					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02	1
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名　ジェオスミン)	mg/l	0.00001	0.000001			0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001							0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名　2-メチルイソボルネオール)	mg/l	0.00001	0.000001			0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001							0.000001	< 0.000001	< 0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02	0.005		0.006			< 0.005			< 0.005			< 0.005		0.006	< 0.005	< 0.005	4
45	フェノール類	mg/l	0.005	0.0005					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	1
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3	0.3	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	0.8	0.5	0.6	12
47	pH値		5.8～8.6	1～14	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.4	7.1	7.3	12
48	味		異常でないこと		異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12
49	臭気		異常でないこと		異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	12
50	色度	度	5	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	12
51	濁度	度	2	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	12
53	残留塩素	mg/l	0.1	0.1	0.58	0.56	0.44	0.70	0.66	0.58	0.74	0.56	0.60	0.56	0.44	0.46	0.74	0.44	0.57	12

令和2年度　　基準項目水質検査結果表

	項　　目	単位	基準値等	定量限界値	令和2年度　検　査　結　果					
	採水場所				第1水源（越辺川）	第2水源（黒山湧水）	最大	最小	平均	回数
	採水年月日				8月12日	8月12日				
	天候				晴れ	晴れ				
	水温	℃			21.8	18.5	21.8	18.5	20.2	2
1	一般細菌	個/ml	100	0	13	2	13	2	8	2
2	大腸菌		不検出		陽（＋）性	陰（－）性	陽（＋）性	陰（－）性	陽（＋）性	2
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.003	0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	2
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005	0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	2
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/l	0.01	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01	0.001	< 0.001	0.002	0.002	< 0.001	0.001	2
8	六価クロム化合物	mg/l	0.02	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	2
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04	0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	2
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/l	0.01	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10	0.02	1.09	0.08	1.09	0.08	0.59	2
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8	0.08	< 0.08	0.11	0.11	< 0.08	< 0.08	2
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	2
14	四塩化炭素	mg/l	0.002	0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	2
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/l	0.05	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ･ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.04	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.02	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/l	0.01	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/l	0.01	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	2
21	塩素酸	mg/l	0.6	0.06						
22	ｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.02	0.002						
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/l	0.06	0.001						
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.03	0.002						
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.1	0.001						
26	臭素酸	mg/l	0.01	0.001						
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.1	0.001						
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/l	0.03	0.02						
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/l	0.03	0.001						
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/l	0.09	0.001						
31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/l	0.08	0.008						
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0	0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	2
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.2	0.01	0.02	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	2
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3	0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	< 0.03	2
35	銅及びその化合物	mg/l	1	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	2
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/l	200	1	3.0	14.1	14.1	3	8.6	2
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/l	0.05	0.005	< 0.005	0.006	0.006	< 0.005	< 0.005	2
38	塩化物ｲｵﾝ	mg/l	200	0.2	2.5	2.3	2.5	2.3	2.4	2
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/l	300	3.0	51.7	77.2	77.2	51.7	64.5	2
40	蒸発残留物	mg/l	500	1	81	149	149	81	115	2
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l	0.2	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	2
42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/l	0.00001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	2
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/l	0.00001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	2
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/l	0.02	0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	2
45	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/l	0.005	0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	2
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	mg/l	3	0.3	0.4	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	2
47	pH値		5.8～8.6	1～14	7.6	8.1	8.1	7.6	7.9	2
48	味		異常なし							
49	臭気		異常なし		異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	
50	色度	度	5	0.5	1.5	0.7	1.5	0.7	1.1	2
51	濁度	度	2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.20	2
－	残留塩素	mg/l	0.1	0.1						

令和2年度　　水質管理項目設定項目（浄水）検査結果

項　　目		単位	基準値等	定量限界値	令和2年度　水 質 管 理 目 標 設 定 項 目 検 査 結 果											
採水場所					虚空蔵尊トイレ給水栓		黒山公衆トイレ給水栓		上谷排泥バルブ		大谷地内給水栓		最大	最小	平均	回数
採水年月日					7月13日	1月13日	7月13日	1月13日	7月13日	1月13日	7月13日	1月13日				
天候					曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ				
水温		℃			22.9	6.9	20.3	4.0	19.9	8.6	23.6	7.7	23.6	4.0	14.2	8
目01	アンチモン及びその化合物	mg/l	0.02	0.0002	－	－	－	－	－	－	－	－				
目02	ウラン及びその化合物	mg/l	0.002	0.00001	－	－	－	－	－	－	－	－				
目03	ニッケル及びその化合物	mg/l	0.02	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－				
目05	１，２－ジクロロエタン	mg/l	0.004	0.0003	－	－	－	－	－	－	－	－				
目08	トルエン	mg/l	0.4	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－				
目09	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/l	0.8	0.008	－	－	－	－	－	－	－	－				
目10	亜塩素酸	mg/l	0.6	0.06	－	－	－	－	－	－	－	－				
目11	二酸化塩素	mg/l	0.6	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－				
目13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/l	0.01	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	8
目14	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/l	0.02	0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0.003	< 0.002	0.004	< 0.002	0.004	< 0.002	< 0.002	8
目15	農薬		1	0.01												
目19	遊離炭酸	mg/l	20	0.5	2.3	3.7	2.4	2.9	1.7	1.6	3.8	4.5	4.5	1.6	2.9	8
目20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/l	0.3	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－				
目21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/l	0.02	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－				
目27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）	mg/l	-1～0		-1.1	-1.4	-1.0	-1.2	-1.0	-0.9	-1.2	-1.7	-1.7	-0.9	-1.2	8
目28	従属栄養細菌	個/ml	2000	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	8
目30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/l	0.1	0.01	各基準項目水質検査結果表に記載											

令和2年度　農薬水質検査結果一覧

	項目名	単位	目標値	定量限界値	越生町浄水場第1水源 11月19日		越生町浄水場第2水源 11月19日		浄水出口 給水栓 11月19日		黒山公衆トイレ　給水栓 11月19日				最大		最小		平均	
1	2, 4-D(2, 4-PA)	mg/l	0.02	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002			<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
2	MCPA	mg/l	0.005	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003			<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
3	アセフェート	mg/l	0.006	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006			<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006
4	イソプロチオラン（IPT）	mg/l	0.3	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003			<	0.003	<	0.003	<	0.003
5	イミノクタジン	mg/l	0.006	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006			<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006
6	エトフェンプロックス	mg/l	0.08	0.0008	<	0.0008	<	0.0008	<	0.0008	<	0.0008			<	0.0008	<	0.0008	<	0.0008
7	オキサジクロメホン	mg/l	0.02	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002			<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
8	カズサホス	mg/l	0.0006	0.000006	<	0.000006	<	0.000006	<	0.000006	<	0.000006			<	0.000006	<	0.000006	<	0.000006
9	カルバリル（NAC）	mg/l	0.02	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002			<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
10	キノクラミン（ACN）	mg/l	0.005	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005			<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005
11	グリホサート	mg/l	2	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02			<	0.02	<	0.02	<	0.02
12	グルホシネート	mg/l	0.02	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002			<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
13	クロロタロニル（TPN）	mg/l	0.05	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005			<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
14	シアナジン	mg/l	0.001	0.00001	<	0.00001	<	0.00001	<	0.00001	<	0.00001			<	0.00001	<	0.00001	<	0.00001
15	ジウロン（DCMU）	mg/l	0.02	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002			<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
16	ジクロベニル（DBN）	mg/l	0.03	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003			<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
17	ジクワット	mg/l	0.01	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001			<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001
18	シハロホップブチル	mg/l	0.006	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006			<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006
19	ジメタメトリン	mg/l	0.02	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002			<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
20	ダイアジノン	mg/l	0.003	0.00003	<	0.00003	<	0.00003	<	0.00003	<	0.00003			<	0.00003	<	0.00003	<	0.00003
21	チウラム	mg/l	0.02	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002			<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
22	チオファネートメチル	mg/l	0.3	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003			<	0.003	<	0.003	<	0.003
23	テフリルトリオン	mg/l	0.002	0.00002	<	0.00002	<	0.00002	<	0.00002	<	0.00002			<	0.00002	<	0.00002	<	0.00002
24	トリシクラゾール	mg/l	0.1	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001			<	0.001	<	0.001	<	0.001
25	トリフルラリン	mg/l	0.06	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006			<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006
26	パラコート	mg/l	0.005	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005			<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005
27	ピラクロニル	mg/l	0.01	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001			<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001
28	ピリブチカルブ	mg/l	0.02	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002			<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
29	フィプロニル	mg/l	0.0005	0.000005	<	0.000005	<	0.000005	<	0.000005	<	0.000005			<	0.000005	<	0.000005	<	0.000005
30	フェニトロチオン（MEP）	mg/l	0.01	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001			<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001
31	フェリムゾン	mg/l	0.05	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005			<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
32	ブタクロール	mg/l	0.03	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003			<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
33	フルアジナム	mg/l	0.03	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003			<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
34	プレチラクロール	mg/l	0.05	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005			<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
35	プロベナゾール	mg/l	0.03	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003			<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
36	ブロモブチド	mg/l	0.1	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001			<	0.001	<	0.001	<	0.001
37	ベンゾビシクロン	mg/l	0.09	0.0009	<	0.0009	<	0.0009	<	0.0009	<	0.0009			<	0.0009	<	0.0009	<	0.0009
38	ベンタゾン	mg/l	0.2	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002			<	0.002	<	0.002	<	0.002
39	ペンディメタリン	mg/l	0.3	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003			<	0.003	<	0.003	<	0.003
40	ベンフラカルブ	mg/l	0.04	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004			<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004
41	ホスチアゼート	mg/l	0.003	0.00003	<	0.00003	<	0.00003	<	0.00003	<	0.00003			<	0.00003	<	0.00003	<	0.00003
42	マラチオン(マラソン)	mg/l	0.7	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007	<	0.007			<	0.007	<	0.007	<	0.007
43	メコプロップ（MCPP）	mg/l	0.05	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005			<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
44	メタラキシル	mg/l	0.2	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002			<	0.002	<	0.002	<	0.002
45	メチダチオン（DMTP）	mg/l	0.004	0.00004	<	0.00004	<	0.00004	<	0.00004	<	0.00004			<	0.00004	<	0.00004	<	0.00004
46	メトミノストロビン	mg/l	0.04	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004			<	0.0004	<	0.0004	<	0.0004
47	メフェナセット	mg/l	0.02	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002			<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002

令和2年度　　独自の項目検査結果

			越生町浄水場第１水源			越生町浄水場第2水源
採水年月日	単位	基準値	8月4日	11月5日	2月2日	9月2日
天候			晴れ	晴れ	曇り	曇り
水温			18.9	10.4	3.3	19.6
クリプトスポリジウム	個/10L		0	0	0	0
ジアルジア	個/10L		0	0	0	0

			越生町浄水場第１水源				越生町浄水場第２水源			
採水年月日	単位	基準値	4月9日	7月9日	10月15日	1月7日	4月9日	7月9日	10月15日	1月7日
天候			晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ
水温			10.2	18.5	16.2	4.7	14.9	18.7	17.1	13.7
大腸菌	個/100ml		130	100	45	24	0	0	0	0
嫌気性芽胞菌	個/100ml		0	2	0	1	0	0	0	0

令和2年度　　放射性物質水質検査結果表 ・ 3ヶ月1回　（測定器:ゲルマニウム半導体検出器）

項　　目		単位	基準値等	検出限界値	令和2年度　検　査　結　果														
採水場所					大満浄水場　第1水源(越辺川)着水井												最大	最小	平均	回数
採水年月日					6月16日	9月15日	12月15日	3月18日												
濁度					0.990	1.282	0.405	0.249									1.28	0.25	0.73	4
放射性ヨウ素	I-131	Bq/kg	100以下	0.3～0.5	不検出	不検出	不検出	不検出									不検出	不検出	不検出	4
放射性セシウム	Cs-134	Bq/kg	合計で10以下	0.3～0.5	不検出	不検出	不検出	不検出									不検出	不検出	不検出	4
	Cs-137	Bq/kg		0.3～0.5	不検出	不検出	不検出	不検出									不検出	不検出	不検出	4

※　測定結果が「不検出」の場合、検出限界値未満

項　　目		単位	基準値等	検出限界値	令和2年度　検　査　結　果														
採水場所					大満浄水場　膜ろ過出口水												最大	最小	平均	回数
採水年月日					6月16日	9月15日	12月15日	3月18日												
濁度					0.0000	0.0000	0.0000	0.0000									0.0000	0.0000	0.0000	4
放射性ヨウ素	I-131	Bq/kg	100以下	0.3～0.5	不検出	不検出	不検出	不検出									不検出	不検出	不検出	4
放射性セシウム	Cs-134	Bq/kg	合計で10以下	0.3～0.5	不検出	不検出	不検出	不検出									不検出	不検出	不検出	4
	Cs-137	Bq/kg		0.3～0.5	不検出	不検出	不検出	不検出									不検出	不検出	不検出	4

※　測定結果が「不検出」の場合、検出限界値未満